① 39 ⌀ 8/15 – 5,25

② 2 ⌀ 12 – 13,20

③ 2 ⌀ 16 – 6,50

15,75

90 | 7,90 | 50 | 4,10 | 40 | 2,28 | 50

NINCS FÖDÉM MEGERŐSÍTÉS

5,40

1,80 | 2,00 | lépcső | 6,01

11,60 | 19,41 | 1,30 | lépcső | 2,71

90 | 4,15 | 30 | 4,60 | 50 | 4,10 | 50 | 1,60

H1 7 DB — 2400 — 6000

H5 1 DB
H2 1 DB
1600 | 800 — 5400

H3 7 DB — 5400 — 2200 — 600 — H12

H4 8 DB — 3000 — 3000

H6 3 DB
H7 3 DB
3500 — 2500

H8 2 DB
H11 2 DB
3000 — 3000 — 1500 | 900

H9 1 DB
H 1 DB
H11 1 DB
2500 — 3500 — 2200 — 1500 | 900

G2 gerenda KÉSZÜL: 3,25 m

14 8 ⌀ 6/50 – 0,30

10 14 ⌀ 8/25 – 2,50

11 3 ⌀ 20 – 3,20

12 2 ⌀ 8 – 3,20

13 2 ⌀ 12 – 3,20

4 db 1 200 bevésve

G_{2M} h=3250

19 16 ⌀ 6/50–0,37 (ha nem lehet bevésni a vb gerenda helyét!)

± 0,00 — – 0,45 — – 1,60 — meglévő áthidaló

G1 gerenda KÉSZÜL: 7,50 m

16 3 ⌀ 20 – 7,45

17 2 ⌀ 8 – 7,45

18 2 ⌀ 12 – 7,45

15 31 ⌀ 8/25 – 2,64

faoszlopot tartó szerevény oldalról rögzítve

+ 0,63 — 2,4° — + 0,12 — ± 0,00 — – 0,03 tól + 0,12 — – 0,17 — – 0,45 — – 0,56 — – 1,40

G3 gerenda KÉSZÜL: 5,40 m

+ 0,63 — + 0,10 — meglévő födém szerkezet — – 0,45

20 22 ⌀ 8/25–1,52

21 3 ⌀ 16 – 5,35

22 3 ⌀ 8 – 5,35

MEGJEGYZÉS: BETON MINŐSÉG: C 20/25 XovtH) 16/va kk
BETONACÉL: B 500 ACÉL: S 235

Tervező: **Reichertné Guth Éva** Okl. építészmérnök, statikus tervező 7100 Szekszárd, Bajcsy Zs. u. 10. Építészkamarai szám: É 17-0361 Mérnök kamarai szám: T-kort/17 Moh: 06/70-205-7649	Rajz megnevezése: **Födém alsó vasalási terve, háló kiosztás**
	Munka megnevezése: **Volt sajtérlelő épület átalakítása szabadtéri színpad kialakítása statikai kiviteli terve**
	Építkezés helyszíne: **7052 Kölesd, Kossuth tér 385 hrsz.** — Lépték: 1:50
Építész munkatárs:	Építető neve lakcíme: **Kölesd Község Önkormányzata 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.** — Dátum: 2017 december — Rajzszám: S-2