

9.

Szerelt burkolat hőkezelt Termowood borovi fenyőfa pallókból, 26 mm vastagságban, csavarozással rögzítve párnafákon, pallók oldala síkban gyalt felülettel, min. 5 mm hézaggal fektetve
párnafák: hőkezelt fenyő, mérete 42 x 68 mm 40 cm-ként
6 cm egyszemcsés szűrőbeton réteg 3x3 m hálóban dilatálva

párnafák a szűrőbetonra csavarozással rögzítve

szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott
dombornyomott lemez

Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez

E-PV4 F/K extra teljes felületen lángolvasztással ragasztva 4 mm vastag

E-G4 F/K Extra, csak átfedések lángolvasztással összeragasztva

Auszrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel)

Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva

Siplast Primer Speed SBS kellőstítés

Új vasbeton lemezfödém statikai méretezés szerint 12 cm vastag


Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva)

Meglévő feltöltés (salak, homok)

Poroszíveg boltozat (1 acél tartókon téglaboltozat)



eresz részlet
m=1:20



8./1

Semmelrock lapburkolat 3,8 cm

Fektető homok

Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm

szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott
dombornyomott lemez

Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez

E-PV4 F/K extra teljes felületen lángolvasztással ragasztva 4 mm vastag

E-G4 F/K extra, csak átfedések lángolvasztással összeragasztva

Auszrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel)

Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva

Siplast Primer Speed SBS kellőstítés

Új vasbeton lemezfödém 12 cm vastag (statikai méretezés szerint)

Meglévő vasbeton lemez, rakodórampa (keramzit burkolat lebontva)

Építető	Kölesd Község Önkormányzata 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.		
Tárgy	7052 Kölesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajtótelep épület átalakítása I. ütem – Szabadtéri színpad és vizesblokk kialakítása kiviteli terv	Dátum:	2017. dec.
Rajz tárgya	Eresz részlet M=1:20		
Tervező	Reichertné Guth Éva Okleveles építész-mérnök, statikus tervező 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u.10. Építész kamarai szám: E-17-0361 Mérnök kamarai szám: T-kor-17-0102	Péri Jánosné ép. m. É2 17-0329 7100 Szekszárd, Kodály Z. u.1. Farmerterv Tervező és Beruházó Kkt	E-15